

## **TRASFORMATORE MT/BT**

La presente scheda è valida per una sola attività manutentiva sul componente in oggetto. Non può essere utilizzata per attività eseguite in fasi distinte e/o successive, in quanto essa ha valore di registrazione di quanto effettuato sul componente in una data definita.

La scheda non ha valore alcuno se non completata della data, dei nomi leggibili e delle firme dei soggetti richiamati in ultima pagina.

## Scheda TRASFORMATORI MT/BT

Denominazione: .....

N	Descrizione operazione	GIORNALIERO	SETTIMANALE	QUINDICENALE	MENSILE	TRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	QUANDO NECESSARIO
<b>MANUTENZIONE PREVENTIVA</b>										
<b>Trasformatore di potenza a secco inglobato in resina</b>										
	Pulizia accurata della macchina compresi i cavi in arrivo e partenza							X		
	Verifica stato isolatori, Controllo serraggio bulloneria							X		
	Verifica efficienza di tutti i segnali di allarme e di sgancio							X		
	Controllo isolamento avvolgimenti tra loro e centro massa con megohmetro.							X		
	Controllo sonde termometriche Verifica isolamento terminale di M.T.							X		
<b>Centralina di protezione sovraccarico termico</b>										
	Controllo visivo integrità e pulizia dei componenti							X		
	Controllo serraggio morsettiere e collegamenti elettrici							X		
	Verifica corretto intervento con simulazione di allarme							X		
<b>Cella trasformatore</b>										
	Pulizia interna ed esterna							X		
	Controllo efficienza e serraggio connessione dei collegamenti di terra							X		
	Verifica corretto funzionamento di blocchi porta e /o microinterruttori							X		
<b>MANUTENZIONE CORRETTIVA</b>										
	Verranno eseguiti tutti gli interventi con la fornitura dei materiali di ricambio necessari al corretto funzionamento									X

\* COMPILAZIONE E APPLICAZIONE DELLA SCHEDA GENERALE SULLA SICUREZZA (OBBLIGATORIA)

