

Impianto di illuminazione e prese

La presente scheda è valida per una sola attività manutentiva sul componente in oggetto. Non può essere utilizzata per attività eseguite in fasi distinte e/o successive, in quanto essa ha valore di registrazione di quanto effettuato sul componente in una data definita.

La scheda non ha valore alcuno se non completata della data, dei nomi leggibili e delle firme dei soggetti richiamati in ultima pagina.

Scheda IMPIANTO ILLUMINAZIONE E PRESE

Piano/Locale:.....

N	Descrizione operazione	GIORNALIERO	SETTIMANALE	QUINDICENALE	MENSILE	TRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	QUANDO NECESSARIO
MANUTENZIONE PREVENTIVA										
	Pulizia completa dei corpi illuminanti, compresi riflettori e schermi.								X	
	Controllo dello stato di isolamento dei circuiti tra le fasi e verso terra.								X	
	Controllo della continuità dell'impianto					X				
	Verifica del funzionamento e dell'efficienza degli impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza Verifica impianti di illuminazione aree esterne.					X				
	Verifica impianti di illuminazione notturna.					X				
	Controllo a vista dei corpi illuminanti con sostituzione delle lampade bruciate o esaurite, reattori, starter, condensatori, fusibili.				X					
	Controllo e verifica degli apparecchi di comando e delle prese.								X	
	Sostituzione programmata delle lampade causa riduzione dell'efficienza (vedi cicli di vita e prestazioni garantite dai costruttori) al fine di garantire gli illuminamenti richiesti dalla normativa.									X
MANUTENZIONE CORRETTIVA										
	Verranno eseguiti tutti gli interventi con la fornitura dei materiali di ricambio (vedi anche ulteriori lampade nel caso di rotture anticipate) necessari al corretto funzionamento									X

