

Impianto di Rifasamento automatico

La presente scheda è valida per una sola attività manutentiva sul componente in oggetto. Non può essere utilizzata per attività eseguite in fasi distinte e/o successive, in quanto essa ha valore di registrazione di quanto effettuato sul componente in una data definita.

La scheda non ha valore alcuno se non completata della data, dei nomi leggibili e delle firme dei soggetti richiamati in ultima pagina.

Scheda Impianto di rifasamento*

Denominazione:.....

N	Descrizione operazione	GIORNALIERO	SETTIMANALE	QUINDICENALE	MENSILE	TRIMESTRALE	QUADRIMESTRALE	SEMESTRALE	ANNUALE	QUANDO NECESSARIO
MANUTENZIONE PREVENTIVA										
	Verifica corretto funzionamento.								X	
	Controllo di conservazione dei condensatori								X	
	Controllo dei contattori, lampade spia, ecc.								X	
MANUTENZIONE CORRETTIVA										
										X

*COMPILAZIONE E APPLICAZIONE DELLA SCHEDA GENERALE SULLA SICUREZZA (OBBLIGATORIA)

