

**Impianti ascensori (piattaforme, servoscala e scale mobili)**

La presente scheda è valida per una sola attività manutentiva sul componente in oggetto. Non può essere utilizzata per attività eseguite in fasi distinte e/o successive, in quanto essa ha valore di registrazione di quanto effettuato sul componente in una data definita.

La scheda non ha valore alcuno se non completata della data, dei nomi leggibili e delle firme dei soggetti richiamati in ultima pagina



N.	Descrizione operazione	Giornaliero	Settimanale	Quindicinale	Mensile	Trimestrale	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Quando necessario
	Verifica funzionalità dei circuiti elettrici di quadro e stato di usura dei contatti				X					
	Verifica integrità del dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza rete elettrica (dove presente)				X					
	Verifica e/o sostituzione illuminazione bottoniera di piano e di cabina				X					
	Verifica e/o sostituzione bottoniera di cabina e di piano									
	Verifica e/o sostituzione dispositivo di "STOP"									
	Verifica e/o sostituzione di bottoniera di manutenzione tetto cabina									
	<b>Interventi su dispositivi meccanici</b>									
	Verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa				X					
	verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche				X					
	verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici e idraulici dell'impianto, in particolare dei dispositivi di sicurezza (contatti porte di piano e cabina, contatto limitatore di velocità, paracadute, ecc.)				X					
	controllo dell'efficienza del limitatore di velocità e della corretta taratura				X					
	controllo dell'efficienza del paracadute della cabina e del contrappeso (ove presente)				X					
	controllo dell'efficienza, ad ogni piano, del dispositivo di autolivellazione della cabina				X					
	controllo ad ogni piano del dislivello cabina				X					
	controllo funzionamento delle porte di piano e di cabina e dei relativi dispositivi di apertura e di chiusura				X					
	controllo usura organi meccanici e condizioni generali del funzionamento dell'impianto, efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuali sostituzioni dei relativi componenti				X					
	controlli dello stato interno della cabina con l'eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, frecce di indicazione del senso di movimento, e comunque tutto quanto previsto per legge (art. 19.3 DPR 1497/63)				X					
	controllo rumorosità e vibrazioni delle parti dell'impianto				X					
	pulizia del locale macchinario con relative apparecchiature				X					
	pulizia della fossa da eventuali infiltrazioni d'acqua e sporcizia				X					
	stato di conservazione e degli attacchi delle funi e delle catene, con lubrificazione o eventuale sostituzione delle stesse					X				
	controllo dello stato di usura dei riduttori, delle pulegge di frizione di rinvio delle funi					X				
	controllo dei paraoli, tubazioni e steli dei pistoni oleodinamici e delle valvole di sovrappressione e paracadute					X				
	controllo e ripristino dei giochi tra guide e pattini della cabina					X				
	controllo dei dispositivi fissaggio dei blocchi contrappeso con l'eventuale sostituzione delle funi o catenarie					X				
	controllo del dispositivo di arresto fisso e degli ammortizzatori di fermo cabina nella fossa, degli interruttori di extra corsa e degli spazi liberi agli estremi del vano corsa					X				
	controllo e ripristino delle porte di piano con particolare riguardo alle serrature, alle guide e loro ancoraggi, ed ai dispositivi di comando e sicurezza (coste mobili, fotocellule, interruttori di prossimità, ecc.)					X				



